

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



KTS s.r.l.
Via Madonna delle Grazie, 53
80018 Mugnano di Napoli (Napoli)
Tel: +39 081 5713050
e-mail: info@ktsables.com

PRODOTTO: **CAVO ANTINCENDIO FTH - FTE29OHM16**

CODICE	DESCRIZIONE
FTH2B	ANTINCENDIO EN 50200 PH120 2X0.50 Cca
FTH2K	ANTINCENDIO EN 50200 PH120 2X0.75 Cca
FTH2C	ANTINCENDIO EN 50200 PH120 2X1,00 Cca
FTH2R	ANTINCENDIO EN 50200 PH120 2X1,50 Cca
FTH2T	ANTINCENDIO EN 50200 PH120 2X2,50 Cca
FTH4B	ANTINCENDIO EN 50200 PH120 4X0.50 Cca
FTH4K	ANTINCENDIO EN 50200 PH120 4X0.75 Cca
FTH4C	ANTINCENDIO EN 50200 PH120 4X1,00 Cca
FTH4R	ANTINCENDIO EN 50200 PH120 4X1,50 Cca

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore.

Il prodotto indicato è conforme alle seguenti norme :

DIRETTIVA RoHS 2011/65/CE

Coesistenza con cavi di cat. 1 C4 U/o 400V CEI UNEL 36762
Non propagazione della fiamma CEI EN 60332-1-2
Non propagazione dell'incendio IEC 60332.3.25
Cavi antincendio CEI 20-105
Resistenza al fuoco PH 120 CEI 20-36/4 EN 50200
Isolanti e Guaine CEI EN 50363
Bassa emiss. di fumi e gas CEI 20-37 EN 50267-2-3
Reazione al fuoco EN 50575 CLASSE Cca s1b,d1,a1

